

Предписание № 452/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №29 г. Челябинска»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 452 от 24.03.2021 г. выданного начальником ОНДиПР по г. Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (Главным государственным инспектором г. Челябинска по пожарному надзору) Окорочковым А.В.

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «25» мая 2021 г. с 13 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 2 час.
«01» июня 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

проведена **плановая** выездная проверка

Государственным инспектором г. Челябинска по пожарному надзору Генце Евгением Вильгельмовичем (старшим инспектором ОНДиПР по г. Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области капитаном внутренней службы)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку.

в отношении:

МБДОУ «ДС №29 г. Челябинска», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Грозненская, 56.

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующим МБДОУ «ДС №29 г. Челябинска» Шаманаевой Ольгой Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препинания	Вид нарушений установленных требований по пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	Текст речевого оповещения содержит слова, вызывающие панику у детей дошкольного возраста, а именно «Внимание пожарная тревога срочно всем покинуть помещение!», перед текстом включается громкий звуковой сигнал. В дошкольных учреждениях при применении 3-го типа СОУЭ и выше оповещаются только работники учреждений при помощи специального текста оповещения. Такой текст не должен содержать слов, способных вызвать панику.	Осн. ст1, ст. 4, ст. 6, ст.84 ФЗ №123 – ФЗ от 22.07.2008; п. 7, табл. №2, СПЗ.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	01.06.2022	

2. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Осн. ст1, ст.4, ст.6, ФЗ №123 –ФЗ от 22.07.2008; п. 17 ППР РФ №1479 от 16.09.2020	01.06.2022	
---	---	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание начальнику ОНДиПР по городу Челябинску или заместителю начальника ОНДиПР по городу Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24а. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Челябинска
по пожарному надзору – Старший инспектор
ОНДиПР по г. Челябинску
Генце Евгений Вильгельмович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) по пожарному надзору (подпись)

« 01 » 06 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

М.С.У.
(подпись)

« 01 » 06 2021 г.

Заведующий ОЗ Машкина
(должность, фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 208744631447614036545032762199276272953274060032

Владелец Шаманаева Ольга Владимировна

Действителен с 19.12.2024 по 19.12.2025